

Dodavatel: SVOBODA – KONTROLA HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A HYDRANTŮ

Tel.: 605730654, DIČ: 5711181982

Zpráva o kontrole požárního vodovodu dle ČSN 730873

pro provozovatele

Kontrola požárního vodovodu je provedena dle ČSN 730873, dle vyhl. č. 246/2001 Sb.

Revizi provedl: **Luboš Svoboda**

Za organizaci přítomen:

Místo měření: *Blatná*

Revize provedena dne: *10. 10. 2015*

Měření provedeno měřicím přístrojem evidenční číslo:

P. č.	Objekt – podlaží	Typ hydrantu	Hydrostatický tlak PMpa	Průtok lt/s	Hadice typu	Proudnice výbava	Závěr Poznámka
1	<i>patra 1</i>	<i>c</i>	<i>0,30</i>	<i>4,17</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>vyhovuje</i>
2	<i>patra 2</i>	<i>c</i>	<i>0,30</i>	<i>4,17</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>vyhovuje</i>
3	<i>patra 3</i>	<i>c</i>	<i>0,30</i>	<i>4,17</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>vyhovuje</i>
4	<i>patra</i>				<i>suchovod</i>		<i>vyhovuje</i>
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

Kontrolovaný systém **splňuje** – **nesplňuje** požadavky ČSN 730873 ohledně celkového přetlaku a množství dodávané vody.

Hydranty **jsou** – **nejsou** trvale volně přístupné a viditelně označeny v normalizované skříni.

Hydrantový ventil **je** – **není** funkční a sklon hrdla odpovídá ČSN 389445 čl. 8. Požární hadice a proudnice doporučujeme vyměnit v počtu kusů hadice

proudnice

rychlospojka

**SVOBODA-KONTROLA HASI
CÍCH, PŘÍSTROJŮ HYDRANTŮ**

Revizi provedl: **TEL. 605730654**

DIČ-ČZ-5711181982

L. Svoboda
.....
razítko, podpis

Provozovatel:

.....
razítko, podpis

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

OBJEDNAVATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL HASIČÍHO PŘÍSTROJE)		ZHOTOVITEL KONTROLY
Název / jméno, příjmení	TEAM IQ	Lubomír Svoboda Maršovice č. 14 592 31 Nové Město na Moravě tel.: 566 616 569 IČO 41003039 Č. J. ŽIV.: 3-92-0129-ME
Sídlo / místo podnikání / bydliště	POHODOVA 145/14, PRAHA 3	
Identifikační číslo (IČO)	223 54 255	
Zapsán v OR nebo v jiné evidenci		

Adresa objektu, kde jsou HP instalovány		Blatovsko				Číslo zápisu	Strana / počet stran			
Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		
								Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	difra		A	J110	1187	19				/
2			A	V-5	3714	22				/
3			A	V-5	1079	17				/
4			Bibay	26	9088	06				/
5			Bibay	26	6705	07				/
6			Bibay	26	1907	06				/
7			Bibay	26	2311	06				/
8			Bibay	26	4352	07				/
9			Bibay	26	0860	08				/
10			Bibay	26	4472	06				/
11			H	V-6	1103	86				/
12	u nádoby		T	26	3798	14				/
13			H	V-9	1304	15				/
14			H	V-9	1179	15				/
15			H	V-9	1305	15				/
16			H	V-9	1079	15				/
17			H	V-9	1168	15				/
18			H	V-9	1083	15				/
19			H	V-9	1163	15				/
20			H	V-9	1302	15				/

Jiné závady a doporučení:

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičího přístroje	Výrobce hasičího přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody vyřazení HP
V vodní	N Neuruppin	TS typový štítek / etiketa	1 provedené periodické zkoušky	A vadný, nelze předepsaným
PN pěnový	H Hastex & Haspr	H hadice / výstřik, tryska	2 povrchová úprava nádoby	způsobem opravit
P práškový	K Kodreta	M manometr	3 nevyhovující náplň	B nelze bezpečně zjistit
H halonový	T Tepostop	NA nárazníková armatura	4 poškozené, vadné, chybějící	výrobní číslo a rok výroby
CO sněhový	P Pyrokontrol	TP tlaková patrona	komponenty	C HP starší 20-ti let
	B Bavaria	NV návlek	5 plnění po použití	HP CO ₂ (sněhové) starší 40-ti let
	A Albeco	TM těsnění, membrány	6 kompletní údržba HP dle	
	E ETS	PO pojistka	průvodní dokumentace výrobce	
	KOV Kovoslužba	DM ostatní drobný materiál		
	G Gloria			
Stav hasičího přístroje				
provozuschopnost HP				

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasičí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Od 1.1. 2002 dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hasičího přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Datum provedení kontroly		Jméno a příjmení oprávněné osoby	
10. 10. 2016		Svoboda	
		SVOBODA - KONTROLA HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ HYDRANTŮ	
		TEL: 566 616 569	
		IČO 41003039	
		Č. J. ŽIV.: 3-92-0129-ME	
Za objednatele – datum, podpis odpovědného zástupce, razítko		Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko	

TEL: 566 616 569

IČO 41003039

Č. J. ŽIV.: 3-92-0129-ME