

Zpráva o revizi tlakové nádoby stabilní

(provedené podle ČSN 69 0012)

Datum: 9.10.2025

Druh revize: PROVOZNÍ

Druh zkoušky:

Provozovatel: TEAM IQ a.s.

Roháčova 145/14, Praha

Umístění zařízení: Mistry Mont s.r.o. – strojovna 1.PP

Pražská 1602/7, Blansko

Obsluha TNS / platnost přezkoušení: Jaroslav Horákovský / 6.10.2028

Název - typ	EXPANZOMAT B	Výr. číslo	173475	Rok výroby	1998
Výrobce	ČKD DUKLA a.s. Trutnov	Objem (l)	280	Prac. látka	voda - dusík
Pracovní přetlak (bar)	1,60	Výpočtový přetlak (kPa)	250	Max. tepl. °C	110

Pojistný ventil: TÜV-SV-19-946 DN20 / 25, P_o 2,5 bar

Tlakoměr: concept ø100 mm, rozsah 0 ÷ 4 bar

Popis revize - provedené kontroly: funkčnosti pojistného ventilu, stavu pojistného potrubí, technického stavu zařízení, dokumentace, tlaku vzduchu nad membránou, zajištění obsluhy, přístupnosti k nádobě a stav výrobního štítku.

Revize provedena pod přetlakem zařízení 160 kPa.

Tlaková expanzní nádoba slouží jako vyrovnávací zařízení teplovodní topné soustavy.

Zjištěné závady a nedostatky - návrh na odstranění

Zjevné závady nebyly zjištěny.

Doporučený termín odstranění:

Nejméně 1x za měsíc provést kontrolu funkce pojistného ventilu – o výsledku kontroly provést záznam do provozního deníku.

Záznam o předchozí revizi:

Zpráva o předchozí provozní revizi nebyla předložena.

Zpráva o výchozí revizi nebyla předložena.

Rozhodnutí o dalším provozu a závěr

Revidované zařízení je schopné bezpečného provozu.

Následnou provozní revizi dle čl. 91 ČSN 69 0012 provést nejpozději do 9.10.2026.

Rozdělovník: 1x provozovatel, 1x RT TZ

Za provozovatele převzal(a): pan Jaroslav Horákovský

Dne:



Pavel Pavlík

revizní technik tlakových nádob stabilních
ev. č. osv. 9680/6/20/R-TZ-NA