

# ZÁPIS

## o zkoušce plynového spotřebiče

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název spotřebiče, výrobce : | BAXI                       |
| Typové označení :           | CUNA 3 COMFORT 1,310 F.    |
| Výrobní číslo :             | 41-132143409, 41-132143413 |
| Výkon :                     | 31                         |

Provedl:

Marek Vala, Badalky 174, 67971, Lysice, IČ - 01632051, DIČ - CZ8205223752

osv. ev. č. 2369/23/M-PZ-F1,G1,G2, opráv. ev. č. 6903/9/18/PZ-M-f,g

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozovatel : | TEAM IQ a.s. ROHÁČKOVA 145/14, PRAHA 3<br>Pražská 1602/7 BLANSKO - provozovatelna<br>IČO: 22394255 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. zkouška těsnosti uzavíratelných spojů          | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |
| 2. přístupnost, ovladatelnost a těsnost uzávěrů   | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |
| 3. zkouška funkce havarijních prvků               | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |
| 4. zkouška a seřízení výkonu minimální, maximální | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |
| 5. zkouška funkce termostatu, ovladače kotle      | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |
| 6. měření a seřízení spalování, emisí             | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |
| 7. přívod a výměna vzduchu ke spotřebiči „B“      | vyhovuje – <del>nevyhovuje</del> |

Zařízení je – ~~není~~ schopno bezpečného a trvalého provozu.  
Závady a termín odstranění :

Provedeno dle § 21 nařízení vlády č. 131/2002 sb.  
O vyhrazených technických plynových zařízeních

DOPORUČUJI VYKONAT KOTUV – NE NE OPRÁVNĚNĚ

v BLANSKU

dne 21. 11. 25

.....  
razítko a podpis provozovatele

**Marek Vala**  
Servis plynových a elektrických zařízení  
Badalky 174, Lysice, 67971, Tel.: 605 551 599  
IČ: 01632051, DIČ: CZ8205223752  
www.servis-vala.cz, e-mail: info@servis-vala.cz  
evid.č. MUD 22/172014/2019/13

.....  
razítko a podpis zkušebníka